





APZĪMĒJUMI

-  — trokšņa slāpētājs
-  — regulējams vārsts
-  — ventilators
-  — tīrīšanas lūka

PIEZĪMES

1. Pieplūdes un iekārtu apsaites gaisa vadus izolēt ar akmens vati (b=50mm) ar foliju, apsaites gaisa vadus apšūt ar cinkoto skārdu (b=0,5mm).
2. Tranzīta gaisa vadus izolēt ar ūgunsdrošo akmens vati (b=80-100mm).
3. Visu gaisa sadalītāju dizainu un krāsu saskaņot ar arhitektūras un dizaina sadaļu projektētājiem, vai Latvijas Rādio vadību
4. Augstuma atzīmes precizēt būvobjektā uz vietas
5. Gaisa vadu maģistrāles aprīkot ar tīrīšanas lūkām
6. Vispārīgos norādījumus skatīt paskaidrojuma rakstā.

BALTVENT

Reģ. Nr.: LV40103390819
 Jur. adrese: Brūkļieņu iela 53,
 Rīga, LV-10058,
 e-pasts: baltvent@inbox.lv

PASŪTĪTĀJS /		PROJEKTA DAĻA /	
VSIA "Latvijas Radio"		AVK	
OBJEKTS /		RASEJUMA NR. /	
3. studijas - režijas un 1. studijas ventilācijas un kondicionāšanas sistēmas izstrāde		AVK-4	
BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS	Anatolijs Borodņicovs	Sertifikāta Nr. 50-2729	
IZSTRĀDĀJA	Ino Liepiņš	DATUMS /	5.01.2015
		MĒROGS /	1:100
		STADIJA /	T.P
		LAPAS /	4 5